

ESON s.r.o. 2602 – elektroenergetika

**Program elektro odstávky v termínu od 1. června 2019, 6:00 hod. do
9. června 2019, 18:00 hod. v areálu PZ TONASO**

Sobota 1. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Dílčí revize vysokonapěťového rozvaděče 6 kV a sběrnic, revize transformátorů č.1 a č.2 měření izolačních stavů, kontrola proudových měničů a elektroměrů, údržba vysokonapěťových odpojovačů, kontrola dieselgenerátoru KJA 94, revize nabíječky elektromobilů

Bude odpojeno: Rozvodna TK: Doprava + dílny, D5 chlorid vápenatý, Vodní sklo, Chloramon, Anhydro, obj. bývalého DAMu, Alkony, P3, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, stroje a příslušenství Horák, HA-LO dílna + kanceláře, garáže a sociální zázemí ESON, hlavní vrátnice Tonaso, Pokver kanceláře + hala, Minorec garáže + stáčiště olejů Minorec, Igefa, Feast, Garni, Monza šatny, modelárna, kladkostrojovna, Tosil, Mikrosil, Elsil, siloxid, Toptrans hala, Toptrans kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, OTS stavba lešení, Surýnek, Kubín, Kršňák ml. Prona Kršňák, ČOV Petrлік, Ekosféra, KP Valves, Koutník, Vodička, stáčení PHM - Kudrna, Cézár, nabíječka elektromobilů ESON

Bude odpojeno: R 01 v TK: Čerpadla v jímacím objektu, DAM 2, HA-LO kanceláře, hlavní vrátnice, Pokver, Surýnek, Kubín, Kršňák ml. Prona Kršňák, TOPTRANS, depo, BIR, buňka solanky, soustružna Koma, desilikace, kompenzace účinníku NN

Neděle 2. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna TK: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace jalové energie, revize a kontrola frekvenčních měničů čerpadel Labské vody, revize elektroinstalace pro výtokový stojan požární vody.

Bude odstaveno: Rozvodna TK: Doprava + dílny, D5 chlorid vápenatý, Vodní sklo, Chloramon, Anhydro, obj. bývalého DAMu, Alkony, P3, RM-Lines depo, plátěná hala u VS, stroje a zařízení Horák, HA-LO dílna + kanceláře, garáže a sociální zázemí ESON, kantýna, hlavní vrátnice Tonaso, Pokver kanceláře + hala, Minorec garáže + stáčiště olejů, Igefa, Feast, Garni, kotlárna, Monza šatny, modelárna, kladkostrojovna, Tosil, Mikrosil, Elsil, siloxid, Toptrans hala, Toptrans kanceláře + sociálky, Eson sklady, jímací objekt, OTS stavba lešení, Surýnek, Kubín, Kršňák ml. Prona Kršňák, soustružna KOMA, ČOV Petrлік, Ekosféra, KP Valves, Koutník, Vodička, stáčení PHM - Kudrna, Cézár, hlavní vrátnice Tonaso, nabíječka elektromobilů ESON

Pondělí 3. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna cukrovar střed a P3: Revize živých částí NN, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola propojovacího rozvaděče 400V.

Bude odstaveno: Rozvodna cukrovar střed a P3: Autodoprava - dílna, kotlárna 500/400V, Monza šatny, RM-Lines, HA-LO dílna, P3 500/400V, Alkony, vysokozdvížky Eson (staré Anhydro) – sklad, Minorec – garáže + stáčiště olejů, Feast – hala, Garni, Koutník, stáčení PHM - Kudrna, Cézár, stáčení PHM - Kudrna, Garni sklad, bezpečnostní kamera na rozvodně, kamera na lokodepu + zabezpečovací systém.

List 1/2

Úterý 4. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Rozvodna PT 500V: Dílčí revize transformátoru č.1 6/0,5 kV, kontrola izolačních stavů a izometů, kontrola rozvaděče kompenzace účinníku a regulátoru RQ 5, kontrola odpínačů na jednotlivých vývodech, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

Bude odstaveno : rozvodna PT 500V: provozy výroby vápenného mléka a reakční věže, nové kaly, hlavní rozvodna 500V, Klement (Energovod)

Středa 5. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: PZ TONASO : Kontrola transformátorů ve stykovnách , kontrola venkovních rozvaděčů v areálu + drobné opravy (nátěry, polepy, promazávání atd.) **Provoz PZ Tonaso Holding nebude nijak omezen!!!!**

Čtvrtek 6. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna: Údržba bateriové sady, kontrola kompresorů a rozvodu vzduchu, kontrola a revize záložních transformátorů č.1;č.2;č.3 měření izolačních stavů.

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Provoz PZ Tonaso Holding nebude nijak omezen!!!!

Pátek 7. června 6:00 – 14:00 hod.

Rozsah prací: Hlavní rozvodna 400V: Dílčí revize transformátoru č.3 a 4, měření izolačního stavu a doplnění transformátorového oleje, kontrola rozvaděčů NN 400V, kontrola jednotlivých vývodů, dotažení spojů, vyčištění rozvaděčů.

Bude odstaveno: Hlavní rozvodna: Rozvaděče NN 400V, vápenka 500/400V, nové kaly, Klement (Energovod), Golda, vrátnice Labe, přečerpávací stanice, rozvaděč RIS, stáčení PHM „pod haldou“, kryt CO pod haldou, Správní budova, laboratoř, truhlárna Zázvorka, vlečka Eson, kryt CO – pod hodinama, Monza – strojní dílny 500/400V, internet – komín, JPR Realizace, regulační stanice plynu RS 10 000 **(dodávka plynu nebude přerušena !!!!)**

Sobota 8. června 6:00 – 18:00 hod.

Bude odstaveno: Předávací trafostanice a Hlavní rozvodna : Rozvody VN 22/6.3 kV

BEZPROUDÍ V CELÉM AREÁLU TONASA, VČETNĚ TELEFONNÍ SÍTĚ, FILTROVANÉ VODY, PÁRY, INTERNETU

Rozsah prací: Rozvodna PT: Kontrola vysokonapěťových rozvaděčů a vypínačů, kontrola nastavení nadproudových a zkratových ochran, vyčištění rozvaděčů 22kV, šín a izolátorů, doplnění transformátorového oleje.

Pokud nedojde k nepředvídatelným poruchám nebo závažnějším závadám, bude el. energie spuštěna těsně po 14 hodině. (Od 14:00 – 18:00 hod. rezerva)

Neděle 9. června 6:00 - 18:00 hod. (Po 12:00 hod. rezerva pro případ nepředvídatelných událostí)
Tento den je ponechán jako rezerva o případných změnách budete včas informováni.

Během plánované roční odstávky může docházet ke krátkodobým výpadkům elektrické energie, nebo k časovým posunům.