

PROGRAM ODSTÁVEK ENERGIÍ PŘI CELOPODNIKOVÉ ODSTÁVCE
V CELÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ TONASO HOLDING a.s.

V termínu od 1.6. do 9.6. 2019

ZEMNÍ PLYN

- bez omezení
- omezeny budou plynové spotřebiče dle rozpisu odstávky elektro

FILTROVANÁ VODA

- odstavena v termínu od 1.6. až 9.6. – 6.00 hod. do 18.00 hod.
- vypuštění pískového filtru č.1. a č.2.
- vyčištění a praní pískového filtru č.1. a č.2 Savem (200 l)
- demontáž měření vodivosti – kalibrace
- demontáž měření spotřeby Labské vody
- revize pískového filtru č.3
- revize a výměna oleje v dmychadle na praní pískových filtrů
- revize ventilů vstupu a výstupu na pískových filtrech

PITNÁ VODA

- **bez omezení**

POŽÁRNÍ VODA

- revize a odzkoušení výtokových stojanů požární vody

PÁRA

- odstavena od 1. června 6:00hod.– 9. června 18:00 hod.(postupné nahřívání a tlakování parovodů v průmyslové zóně, kontrola těsnosti)
- revize, přetěsnění hlavního ventilu páry
- demontáž ventilu Vodní sklo, přetěsnění sedla, kontrola snímačů
- demontáž redukčního ventilu u Chloramonu, přetěsnění sedla, kontrola snímačů
- kontrola virového měřiče na vstupu do PZ, kontrola snímačů
- demontáž redukčního ventilu Monza - přetěsnění clonového kotouče, kontrola snímače tlaku.
- Tosil-demontáž virového měřiče, kontrola snímačů (kalibrace)

PODVRŽTE PROSÍM SEZNÁMENÍ S TERMÍNEM ODSTÁVKY NA EMAILOVOU ADRESU pavel,gregor@tonaso.cz